

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0733**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: BRANDSKYDD
Brandskyddsmålning av stålkonstruktioner

BBR 5.6
BSAB LCS.5

BRENNICKS SAFIR FÖR STÅL
Brandskyddsfärg för Stålkonstruktioner

Innehavare

Alcro-Beckers AB, SE - 117 83 STOCKHOLM
Tel.: +46 8 - 775 62 00, Fax: +46 8 - 774 62 40, Hemsida: www.alcro-beckers.com

Produkt

Brandskyddsfärg, Brennick's safir för stål, för brandisolering av bärande stålkonstruktioner.
Brandmotstånd R30-R90, för olika färgtjocklekar samt vid 3 eller 4-sidig brandbelastning.
Dimensionering, utförande samt övriga förutsättningar framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Brandskyddsmålning av bärande stålkonstruktioner, inomhus.

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Bärförmåga vid brand*	5:8
Emissioner	6:221

* Brandskyddsbeläggningens brandmotstånd R30 – R90 resp. skikt tjocklekar för olika tvärsnittsfaktorer samt övriga förutsättningar enligt tillhörande handlingar.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§ Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid


Beslutsdatum 2006 09 29. Dnr 205/06 Typgodkännandet gäller t o m 2011 09 29.


Godkännandet förutsätter att innehavaren eller tillverkaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27. TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2006 09 29
Bilaga 2	Produktmärkning	2006 09 29
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2006 09 29
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2006 09 29


Bertil Wolgast
VD


Hans Olsson
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

